

název akce:	JEDNOTNÁ KANALIZACE UL. PERUNOVA DN 500
katastrální území:	Vinohrady
městská část:	PRAHA 3
číslo a označení etapy stavby:	1. etapa
stavebník:	PVS, a.s., ul. Cihelná 3, Praha 1
evidenční číslo stavby u stavebníka:	3434
zhotovitel:	Pragis a.s., Budovatelská 286, Praha 9-Satalice
evidenční číslo přidělené PVK, a.s.:	1232

číslo bodu GZ	Specifikace armatury													
	konstrukční typ	DN (mm)	tlaková třída - PN	stavební délka (mm)	dovolený pracovní přetlak (m.v.s.)	tlaková výška h (m)	měrný odtok Q (l/s)	výrobce	typové označení armatury	Ovládání uzavírací armatury				
										manuální	servopohon	pneumatický pohon	výrobce pohonu	typové označení pohonu
1	šoupě	100	10	225	---	---	---	Hawle	---	---	x	---	Auma	SA 10.1-F10
23	zpětná klapka	500	1	---	10	---	---	JMA	---	---	---	---	---	---
44	vírový regulátor	200	1	600	---	3	29	PFT	HSU 6s	---	---	---	---	---
55	šoupě	500	1	---	6	---	---	JMA	Erox G	---	---	x	Festo	DNC-32-500-PPV-A