



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu



Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Evropská 866/67
160 00 Praha
IČ: 25656112

Č. j.:
MHMP-52651/2024/O4/Jv
Spis. zn.:
S-MHMP 9379/2024PKD

Vyřizuje/tel.:
Ivan Javašov, Mgr.
236004325
Počet listů/příloh: 2/1
Datum:
12. 1. 2024

ROZHODNUTÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hl.města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako silniční správní úřad na území hl.m.Prahy, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 23.1.2023, č.j.: KRPA-18283-1/ČJ-2024-0000DŽ a souhlasem TSK hl.m. Prahy č.j. 2/22/1211/328 ze dne 2.1.2023 vydává toto rozhodnutí žadateli:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Evropská 866/67
160 00 Praha
IČ : 25656112

Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c 3) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje zvláštní užívání komunikace v Praze 1,2

ul.: Legerova

v úseku: Vinohradská - U divadla
v rozsahu: 380.00 m² zábor levého jízdního pruhu ve směru Hlavní nádraží, doprava zachována prostředním a pravým jízdním pruhem
z důvodu: oprava kanalizačního řadu

Termín: do **31.12.2024**

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha
odpovědný pracovník: Ing. Dolečková
telefon - pracoviště: 608 816 207

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
odpovědný pracovník: Petrásek
telefon - pracoviště: 606 762 916

Toto rozhodnutí se vydává za podmíněk:

1. Dopravní značení v reflexním provedení dle ČSN EN 12899-1 zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou podle stanovení č.j. S-MHMP 9379/2024PKD ze dne 12.1.2024 a odsouhlasené situace.
2. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení včetně úpravy světelného signalizačního zařízení dle nového dopravního režimu a bude informovat PKD MHMP a Policii ČR - oper. střed. Krajského ředitelství Policie hl.m. Prahy tel. 974 826 023 a 974 285 666.
3. Žadatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: název stavby, termín dopravních omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon, název zhotovitele, jméno odpovědného pracovníka a telefon.

Odůvodnění:

Dne 2.1.2024 obdržel Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, žádost Pražská vodohospodářská společnost a.s. bez č.j: ze dne 2.1.2024 o prodloužení termínu povolení zvláštního užívání komunikací pro nutnou opravu kanalizačního řadu.

Ze statického a provozního hlediska byl stav stoky klasifikován jako „havarijní“ a je nutné jej neprodleně řešit komplexní opravou (chybí zdivo tvořící kanalizační stoku, existují volné prostory mezi stokou a horninou - kaverny za ostěním). Konstrukce stoky nesplňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, které jsou požadovány zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon. V místě chybějícího zdiva nemůže konstrukce stoky plnit svou statickou funkci. Kontinuálně se zhoršuje stav konstrukce stoky. Pokud nebude zahájena její rekonstrukce, nastane destrukce stoky s následným propadem povrchu v místě poruchy.

Zděná stoka v ul. Legerova odvodňuje celé Vinohrady. Oprava poškozené zděné stoky z roku 1967 v délce cca 250 m bude probíhat hornickým způsobem v raženém tunelu. Rekonstrukce spočívá v kompletní přeražbě klenby stoky vedoucí pod ulicí Legerova a sanaci přilehlých úseků v ulici Vinohradská a U Divadla. Pro odstranění havarijního stavu je nutné provést rozsáhlou rekonstrukci poškozené stoky od křižovatky ulic Vinohradská / Legerova až po křižovatku ulic U Divadla / Wilsonova. Odpadní vody, [(max. 150 l/s (splšky), 4000 l/s (deště)], nelze převést jiným způsobem, než vnitřním obtokem. Tím se omezuje pracovní prostor dvoučlenného týmu při ražbě v prostoru čelby 5,9 m². Denní postup ražby je tak max. 0,8 m. Po každém větším dešti je nezbytné, aby se jedna směna věnovala nápravě škod po vyplavení staveniště.

Jak již bylo výše uvedeno, stoka bude opravena kompletní přeražbou (poškozená kanalizace je vybourána a vytěžena a následně ve stejném profilu opět vyzděna). Proces opravy kanalizace je technologicky značně složitý a sestává z mnoha dílčích operací. Jednotlivé fáze opravy jsou časově náročné. Ražby jsou prováděny ručně. Používání chemických stavebních směsí je mimo jiné vázáno lhůtami potřebnými k jejich aplikaci a hlavně k úplnému ztuhnutí zajišťující potřebnou únosnost.

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie na základě řádně doložené žádosti a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy České republiky prostřednictvím odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy.


Ing. Aleš Krejča
ředitel odboru pozemních komunikací a drah



Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a jeho přílohy sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí podle § 6 téhož zákona.

Správní poplatek Kč 1000,- (slovy jedentisíckorunčeských)

Rozdělovník:

Doručuje se účastníkům řízení:

Žadatel - Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

Na vědomí:

MČ Praha 1
OD ÚMČ Praha 1, 2
Policie ČR – KŘP hl.m. Prahy-OSDP
Městská policie Praha
Záchranná služba, Hasičský sbor
DP a.s.
PKD-O4 sektor 2